

## 催事等開催に伴う遵守事項

(大阪市条例第58条)

1. 使用する防火対象物(大阪府立国際会議場)の防火管理者との連絡を密にすること。
2. カーテン、幕類、大道具用合板および展示用合板又はじゅうたん等は、防炎処理したものを使用すること。
3. 消火器は届出通り配置し規定の標識を提出すること。
4. 使用する防火対象物の消防用設備等は、その機能の維持及び管理に努めること。
5. 避難施設等は下記事項について有効に確保すること。
  - ① 避難上有効な主要避難通路を確保すること。  
展示場の床面積が  
150㎡以上の時 通路幅員 1.20m以上  
300㎡以上の時 通路幅員 1.60m以上  
3,000㎡以上の時 通路幅員 2.00m以上
  - ② 避難施設の床面はつまづき、すべり等を生じないようにすること。
  - ③ 避難の妨害となる設備・物件を放置し、又は存置しないこと。
  - ④ 避難口の戸は、開催期間中は容易に開放できる状態にしておくこと。
  - ⑤ 避難器具設置場所付近は操作に必要な広さを保有し、かつ容易に到達できるように通路を確保すること。
  - ⑥ 避難口の前面に出口を隠蔽するような装飾物品を設けないこと。またシャッターが有効に使用できるようシャッターラインを確保すること。
6. 定員を厳守すること。
7. 終業点検を確実に行うこと。
8. 本届出期間中の防火管理については、事故防止と事故発生の体制を確保し万全を期すこと。

催物開催届出書

平成 年 月 日			
大阪市北消防署長 様			
住所			
届出者 氏名			
電話番号			
大阪市火災予防条例第58条第3号の規定により、次のとおり届け出ます。			
防火対象物	所在地	大阪市北区中之島5丁目3番51号（電話番号06-4803-5555）	
	名称	大阪府立国際会議場（グランキューブ大阪）	
	主要用途	複合用途	防火管理者 （責任者）氏名
開催箇所		位置	面積
			客席の構造
		m <sup>2</sup>	
消防用設備等 の概要		消火用散水栓・消火器・自動火災報知設備・誘導灯	
開催目的			
開催期間		平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	開催時間 時 分 時 分
収容人員		名	避難誘導及び消火活動に従事できる人員 名
その他の 必要な事項			
* 受付欄		* 経過欄	

- 備考
1. この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること
  2. 法人にあつては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること
  3. \*の欄は記入しないこと
  4. 使用する防火対象物の略図を添付すること

■ 記 入 例 ■

催物開催届出書

平成〇〇年 〇〇月 〇〇日			
大阪市北消防署長 様			
		住所	大阪市北区中之島〇-〇-〇〇 ※法人にあたっては、主たる事務所の所在地
		届出者 氏名	株式会社〇〇 代表取締役〇〇 〇〇 ※法人にあたっては、その名称及び代表者氏名
		電話番号	〇〇(〇〇〇)〇〇〇〇
大阪市火災予防条例第58条第3号の規定により、次のとおり届け出ます。			
防火対象物	所在地	大阪市北区中之島5丁目3番51号（電話番号06-4803-5555）	
	名称	大阪府立国際会議場（グランキューブ大阪）	
	主要用途	複合用途	防火管理者（責任者）氏名 ※記入不要 大阪国際会議場記入
開催箇所	位置	面積	客席の構造
	イベントホール	2,600 m <sup>2</sup>	イス席 （詳細は別紙のとおり）
消防用設備等概要	消火用散水栓・消火器・自動火災報知設備・誘導灯		
開催目的	〇〇〇開催のため <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1日の場合は以下を二重線で消す</span>		
開催期間	平成 年 月 日から <del>平成 年 月 日まで</del>	開催時間	〇〇 時 〇〇分から 〇〇 時 〇〇分まで
	1,500 名		避難誘導及び消火活動に従事できる人員
その他の事項	※火気(危険物)取扱いの場合は別紙にて申請が必要		
* 受付欄		* 経過欄	

- 備考
1. この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること
  2. 法人にあつては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること
  3. \*の欄は記入しないこと
  4. 使用する防火対象物の略図を添付すること